

Pszczyna, dnia 26 lutego 2018 r.

PTBS/135/ZP/1/2018

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sześciu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 183/28, 165/28, 166/28
położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 przedstawia poniżej treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

W przedmiarach robót sanitarnych nie uwzględniono żadnych robót budowlanych przebiccia ścian i stropów, wykucia bruzd, wnęk itd. Oraz ich zamurowania i otynkowania – czy ten element robót instalacyjnych jest uwzględniony w przedmiarach robót budowlanych? Jeżeli nie zostało to uwzględnione prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ pkt. 3.8.

Pytanie nr 2.

W związku z pyt. Nr 1, w przedmiarze również brakuje usunięcia z budynku i wywozu gruzu oraz jego utylizacji – prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ pkt. 3.8.

Pytanie nr 3.

W przedmiarach sanitarnych nie uwzględniono również kosztów związanych z odbiorem kominiarskim przewodów spalinowych i kotłów gazowych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ pkt. 3.8.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

43- 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a
tel. (+48 32) 212-85-55; (+48 32) 449-03-26

www.ptbspszczyna.pl

E-MAIL: info@ptbspszczyna.pl

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 400 950,00 zł
NR KRS: 0000127208

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 276654704

NIP: PL 638-15-30-174

KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA

NR 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze robót elektrycznych uwzględniono zakres robót związany z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do nasady wentylacyjnej VBP na kominie

Odpowiedź:

Tak. W przedmiarze robót elektrycznych doprowadzenie instalacji elektrycznej do nasad kominowych VBP na kominie zostało uwzględnione w rozdziałach 1.20, 2.20, 3.20, 4.21, 5.21, 6.21.


PREZES ZARZĄDU
Wojciech Słodzieński